

**Městský úřad TIŠNOV,
odbor životního prostředí,
Radniční 14, 666 19 Tišnov**

Spisová značka: S-MUTI 32145/2015
Č. j.: MUTI 32145/2015/OŽP/Ce

Vyřizuje: Ing. Jiřina Čechovičová
Telefon: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz

V Tišnově dne 18. prosince 2015

Železné Nad Mezí – prodloužení II. tlakového pásma vodovodu

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle ustanovení § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 27.11.2015 podal

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ustanovení § 15 vodního zákona, § 122 odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla **Železné Nad Mezí – prodloužení II. tlakového pásma vodovodu** na pozemcích p. č. **117, 125, 1221/1 134/2**. Došlo ke změně číslování parcel, pozemky p.č.130/2, 132/2, 136/2, 129/2 a 128/2 jsou nyní sloučeny jako pozemek p.č.134/2 ve vlastnictví Obce Železné.

Na výše uvedenou stavbu bylo Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí vydáno vodoprávní povolení č.j. MUTI 22375/2013/OŽP/Ce dne 12.11.2013, s termínem pro dokončení stavby do 31.07.2014.

Základní údaje o stavbě:

Délka, materiál, profil:

vodovodní řad PV	PE 100+De90 x 5,4	SDR17	102,5 m
vodovodní řad PV-1	PE 100+De90 x 5,4	SDR 17	100,8 m
propoj na stáv. řad	PE 100+De90 x 5,4	SDR 17	1,87 m
Celkem			205,17 m

Vodovod neslouží k požárním účelům.

Řad začíná v místě napojení na stávající řad II. tlak. pásma (p.č.1221/1), v nově upraveném zpevněném povrchu vozovky, dále ve stávajícím asfaltovém povrchu, hydranty – ve funkci vzdušník/kalník, řad ukončen v místě lomového uzlu stávajícího řadu I.tlak.pásma (LT DN 100), řady na sebe navazují, propoj zatím bude uzavřen uzávěrem. Stávající propojovací řad DN 50 (p.č.141) zrušen.

1. vymezení účelu užívání stavby vodního díla:
zásobování přilehlé zástavby pitnou vodou

2. druh vodního díla:
vodovod § 55 odst.1 písm. c)

3. určení polohy vodního díla:
ZÚ Y: 1 141 505.90 X: 607 298.31
KÚ Y: 1 141 471.27 X: 607 388.77

4. ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu (§ 124 stavebního zákona): NE

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 17.12.2015 s tímto výsledkem:

- stavba vodního díla byla provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení,
- byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení,
- byly dodány požadované doklady,
- nebyly zjištěny významné odchylky skutečného provedení stavby vodního díla od ověřené projektové dokumentace,
- užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob, ani životní prostředí.

Bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko KHS JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno ze dne 6.11.2015 pod č.j.KHSJM 47922/2015/BM/HOK. Vodovod neslouží k požárním účelům, závazné stanovisko HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno nebylo požadováno.

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh užívání stavby včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, přihlédl k tomu, že nebyly v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky vzneseny žádné námítky a byly doloženy všechny požadované doklady, a proto souhlasí s trvalým užíváním stavby.

Poučení

Kolaudační souhlas není podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

otisk razítka

Ing. Vítězslav Marvan v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
KHS JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno (DS)
VAS a.s., Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno (DS)
Obec Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov (DS)

